第二部分

验收意见

江苏如东 H5#海上风电场项目 陆上集控中心及陆上电缆通道工程 竣工环境保护验收专家咨询会会议纪要

2022年12月9日，苏交控如东海上风力发电有限公司组织并主持召开了“江苏如东 H5#海上风电场项目陆上集控中心及陆上电缆通道工程”竣工环境保护验收专家咨询会。会议邀请相关专家组成专家小组（名单附后），对该项目的环保设施竣工验收进行了技术咨询。

专家小组成员通过现场踏勘、资料查阅、听取汇报、质询、讨论等形式，了解了本项目建设期环保工作的落实情况，对照环评文件、审批意见、验收监测报告、项目总体布局及环保设施建设等情况，提出如下存在问题或需整改的意见：

1、严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》编制要点及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ 705-2020)要求，进一步完善项目竣工环境保护验收调查表编制，完善相关污染防治设施图片。

2、对生产产能、生产工艺、生产设备（包括设备型号）、公辅工程、原辅材料、环保设施、车间布局的环评情况与实际建设情况分别进行进一步核实，对照《关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办辐射〔2016〕84号）细化项目变动分析表 4-5，补充陆上电缆长度变动原因分析，完善属性判定结果。

3、进一步细化核算废水处理工艺，补充水平衡图。补充废水排放标准，补充生活污水、雨水监测；补充危废清单（含类别、

企业代表 毛永华

专家组

石津 乔斌 张博

危废代码（对照 2021 版）、预计产生量等），补充废变压器油、废铅酸蓄电池等危险废物处置去向，尽快完成危废仓库建设。

4、补充项目是否需申领排污许可分析；补充企业突发环境事件应急预案编制和报备情况。

5、补充验收监测期间生产工况。

6、进一步完善雨水、污水排口等环保标识标牌。

7、完善地理位置图、平面布置图、雨污管网图等相关附图、附件。

建议：企业在完成上述整改的前提下具备验收的条件。企业需严格履行环境保护设施竣工验收主体责任，在整改完善的基础上，对“验收报告、验收意见及其他需要说明的事项”等文件内容，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》进行完善后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关程序开展后续的环境保护竣工验收工作。

企业代表 毛永华

专家组

石津 齐成 张海霞

江苏如东 H5#海上风电场工程陆上集控中心及陆上电缆通道工程竣工环境保护验收调查表评审会 专家签到表

姓名	单位	职称	手机号码	签名
张海廷	南通市环境学会	教授	13912270486	张海廷
岳和成	南通环境科学研究所	副教授	1596292419	岳和成
石健	南通市环保行业协会	教授	15370910988	石健

时间：2022年12月9日

地点：江苏省南通市如东县

江苏如东 H5#海上风电场工程陆上集控中心及陆上电缆通道工程

竣工环境保护验收调查表 评审会 会议签到表

序号	单位 / 部门	职务/职称	签 名
1	江苏如东风电公司	设备部主任	俞叶大
2	苏交控如东风电公司	运维部副经理	徐志刚
3	苏交控如东风电公司	运维部副主任	毛永华
4	南通市环保行业协会	教授	石 涛
5	南通市环科学会	教授	张海霞
6	南通市环保行业协会	副教授	孙 斌
7	华东院环境研究所	高工	王 叶
8	上海蓝波环境检测技术有限公司	高工	刘富年
9	华东院	安全总监	李 杰
10	电建		徐志刚
11	华东院		袁 洋
12	上海蓝波环境检测技术有限公司	工程师	岳 强
13			
14			

时 间： 2022 年 12 月 9 日

地 点： 江苏省南通市如东县